

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  
к приказу государственной жилищной  
инспекции Новосибирской области  
от 21.02.2022 № 22

Форма

проверочного листа (списка контрольных вопросов), содержащего обязательные требования к обеспечению безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, в том числе порядку заключения и исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, о соответствии специализированной организации, а также иной организации, выполняющей работы по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, установленным требованиям, который подлежит применению при проведении плановых выездных проверок при осуществлении государственной жилищной инспекцией Новосибирской области контрольной (надзорной) деятельности

место для QR-кода, сформированного единым реестром контрольных (надзорных) мероприятий
---

Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее – проверочный лист):

Проверочный лист применяется в рамках осуществления государственной жилищной инспекцией Новосибирской области \_\_\_\_\_

(вид регионального государственного контроля (надзора)  
в ходе плановой выездной проверки.

Предмет плановой выездной проверки не ограничивается оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых в форме проверочного листа определен список вопросов, отражающих соблюдение или несоблюдение контролируемым лицом таких обязательных требований.

1. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_

2. Место(а) проведения плановой выездной проверки с заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_

3. Реквизиты решения о проведении плановой выездной проверки: \_\_\_\_\_

4. Учетный номер плановой выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: \_\_\_\_\_

5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица государственной жилищной инспекции Новосибирской области проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист: \_\_\_\_\_

6. Субъект плановой выездной проверки: \_\_\_\_\_

(фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами)

7. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится плановая выездная проверка: \_\_\_\_\_

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом требований, составляющих предмет проверки	Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Ответы на вопросы <*>	Примечание <***>
1.	Имеет ли организация в своем составе штат квалифицированных сотрудников, имеющих профильное образование, прошедших необходимое для проведения газоопасных работ обучение и	Пункты 9, 91 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании		

	аттестацию по итогам обучения (далее – аттестованные сотрудники):	внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 (далее – Правила № 410)		
1.1.	а) для проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования?			
1.2.	б) для проведения работ (оказания услуг) по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования?			
2.	Разработаны ли и утверждены ли руководителем организации для аттестованных сотрудников следующие документы:	Пункт 92 Правил № 410		
2.1.	а) должностные инструкции, устанавливающие обязанности, права и ответственность аттестованных сотрудников?			
2.2.	б) производственные инструкции, устанавливающие последовательность выполнения технологических операций при производстве работ и условия обеспечения их безопасного проведения?			
3.	Проходят ли аттестованные сотрудники организации не реже 1 раза в 5 лет в объеме, соответствующем должностным обязанностям, переаттестацию по вопросам:	Пункт 93 Правил № 410		
3.1.	а) выполнения газоопасных работ при проведении технического обслуживания, ремонта, технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования?			
3.2.	б) выполнения газоопасных работ при проведении технического диагностирования?			

4.	Проводится ли перед переаттестацией сотрудников организации их подготовка по учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых руководителями образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности?	Пункт 93 Правил № 410		
5.	Проходят ли аттестованные сотрудники организации перед допуском к осуществлению самостоятельной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования на объекте в соответствии с установленным организацией регламентом:	Пункт 94 Правил № 410		
5.1.	а) инструктаж по технике безопасности на рабочем месте?			
5.2.	б) стажировку на рабочем месте?			
6.	Имеются ли у организации средства контроля и измерений, контрольно-измерительное оборудование, прошедшее метрологический контроль, сертифицированные материалы, комплектующие изделия, инструмент, приспособления, обеспечивающие возможность выполнения работ:	Пункт 95 Правил № 410		
6.1.	а) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования?			
6.2.	б) техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования?			
7.	Калиброваны ли и аттестованы ли в установленном порядке имеющиеся у организации и используемые при осуществлении работ по техническому обслуживанию и ремонту, техническому	Пункт 95 Правил № 410		

	диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования соответственно:			
7.1.	а) средства измерений (измерительные приборы, стандартные образцы и тому подобное)?			
7.2.	б) методики (методы) измерений?			
8.	Имеются ли в организации утвержденные ее техническим руководителем:	Пункт 96 Правил № 410		
8.1.	а) программы технического обслуживания и проверки технического состояния используемого оборудования и средств испытаний?			
8.2.	б) график поверки средств измерений?			
9.	Отказывается ли заказчику в заключении договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в случае непредставления заказчиком документов, указанных в подпунктах «ж» – «и» пункта 19 Правил № 410?		Пункт 20 Правил № 410	
10.	Регистрируется ли организацией в день поступления направленная заявителем в целях заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования заявка (оферта)?	Пункт 25 Правил № 410		
11.	Возвращается ли заявителю один экземпляр заявки (оферты), направленной заявителем в 2 экземплярах в целях заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, с отметкой о дате принятия заявки (оферты) и	Пункт 25 Правил № 410		

	представленных документов к рассмотрению?			
12.	Обеспечивается ли организацией в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации заявки (оферты), направленной заявителем в целях заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, проверка комплектности и правильности оформления представленных документов, в том числе на предмет полноты и достоверности содержащихся в них сведений?	Пункт 26 Правил № 410		
13.	Сообщается ли заявителю в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня получения документов о допущенных в них несоответствиях в случаях непредставления заявителем всей информации, предусмотренной пунктом 18 Правил № 410, представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 19 - 23 Правил № 410, в неполном объеме или неправильном их оформлении и приостановлении рассмотрения представленных документов без их возврата заявителю вплоть до получения от него недостающих (правильно оформленных) документов или недостающей информации?	Пункт 27 Правил № 410		
14.	Возвращаются ли документы заявителю при прекращении организацией рассмотрения заявки (оферты), поданной заявителем в целях заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, в случае если недостающие (правильно оформленные) документы и недостающая информация не будут представлены заявителем организации в течение 30 дней со дня	Пункт 27 Правил № 410		

	приостановления рассмотрения представленных документов?			
15.	Направляется ли организацией заказчику в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующей заявки (оферты) и документов, предусмотренных пунктами 19 - 23 Правил № 410, письменное уведомление об отказе от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с указанием причины такого отказа в случае отсутствия технологического присоединения (подключения) многоквартирного дома (домовладения) к газораспределительной сети (за исключением случаев, когда использование внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования осуществляется посредством потребления сжиженного углеводородного газа)?	Пункт 36 Правил № 410		
16.	Направляются ли организацией по собственной инициативе, в том числе с привлечением третьих лиц в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, включая расчетно-кассовые центры или управляющие организации, заявки (оферты) заявителям (заказчикам) о заключении договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования на условиях прилагаемого к таким заявкам (офертам) проекта указанного договора, подготовленного в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Правилами № 410 и подписанного со стороны организации?	Пункт 30 Правил № 410		
17.	Обеспечивается ли при заключении договора о техническом обслуживании и ремонте	Пункт 37 Правил № 410		

	внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования соблюдение требований о письменной форме договора и не менее чем трехлетнем сроке его заключения?			
18.	Включаются ли в договоры о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования сведения, предусмотренные пунктом 39 Правил № 410?	Пункт 39 Правил № 410		
19.	Осуществляется ли в целях технического обслуживания наружных газопроводов, входящих в состав внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:	Подпункт «а» пункта 43 Правил № 410		
19.1.	а) обход трасс надземных и (или) подземных газопроводов - не реже 1 раза в год?			
19.2.	б) приборное обследование технического состояния газопроводов - не реже 1 раза в 3 года?			
20.	Осуществляется ли не реже 1 раза в год с учетом минимального перечня выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, предусмотренного приложением к Правилам № 410:	Подпункт «б» пункта 43 Правил № 410		
20.1.	а) техническое обслуживание внутридомового газового оборудования?			
20.2.	б) техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования?			
21.	Проводится ли при очередном техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования инструктаж заказчика	Подпункт «г» пункта 43 Правил № 410		



	по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд?			
22.	Передается ли заказчику непосредственно после проведения инструктажа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд?			
23.	Фиксируется ли факт передачи инструкции и проведения инструктажа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд в акте, подписываемом заказчиком и исполнителем?			
24.	Осуществляется ли при очередном техническом обслуживании внутридомового или внутриквартирного газового оборудования:	Подпункт «д» пункта 43 Правил № 410		
24.1.	а) техническое обслуживание резервуарной, групповой или индивидуальной баллонной установки сжиженных углеводородных газов?			
24.2.	б) проверка наличия тяги в дымовых каналах?			
24.3.	в) проверка наличия тяги в вентиляционных каналах?			
24.4.	г) проверка состояния соединительных труб с дымовым каналом?			
25.	Осуществляется ли техническое обслуживание резервуарной (для одного домовладения) и групповой баллонной установки сжиженных углеводородных газов, входящей в состав внутридомового газового оборудования, – не реже 1 раза в 3 месяца?	Подпункт «е» пункта 43 Правил № 410		

26.	Выполняются ли работы по ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования на основании заявок заказчика?	Подпункт «ж» пункта 43 Правил № 410		
27.	Обеспечивается ли заказчику возможность ознакомиться с нормативно-технической документацией, регламентирующей проведение технологических операций, входящих в состав работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования?	Подпункт «з» пункта 43 Правил № 410		
28.	Обеспечивается ли возможность подачи заказчиком в диспетчерскую службу организации заявки на проведение работ по ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования:	Пункт 45 Правил № 410		
28.1.	а) по телефону?			
28.2.	б) в письменной форме?			
28.3.	в) в электронной форме?			
29.	Обеспечивается ли начало работы по ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в течение 1 суток с момента поступления от заказчика соответствующей заявки, если нормативными правовыми актами не установлены требования по незамедлительному проведению ремонтных работ?	Пункт 45 Правил № 410		
30.	Указываются ли дата и время поступления заявки заказчика на проведение работ по ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования при ее регистрации сотрудником организации?	Пункт 45 Правил № 410		
31.	Сообщаются ли заказчику при регистрации его заявки на	Пункт 45 Правил № 410		

	проведение работ по ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования дата и время регистрации заявки, ее регистрационный номер и фамилия сотрудника, зарегистрировавшего заявку?			
32.	Осуществляется ли выполнение работ по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в сроки и с периодичностью, которые предусмотрены договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования?	Пункт 46 Правил № 410		
33.	Планируются ли организацией путем составления соответствующих графиков (годовых, квартальных и месячных) конкретные дата и время выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в конкретном многоквартирном доме (помещении многоквартирного дома) и домовладении?	Пункт 46 Правил № 410		
34.	Доводится ли до сведения заказчиков информация о конкретных дате и времени выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в конкретном многоквартирном доме (помещении многоквартирного дома) и домовладении:	Пункт 46 Правил № 410		
34.1.	а) через средства массовой информации?			
34.2.	б) сеть "Интернет"?			
34.3.	в) путем размещения объявлений на расположенных в местах общего доступа (в том числе в непосредственной близости от			

	указанных многоквартирных домов и домовладений) информационных стендах?			
34.4.	г) путем направления электронных или почтовых сообщений?			
34.5.	д) иными доступными способами, позволяющими уведомить о времени и дате выполнения этих работ?			
35.	Выполняются ли организацией работы по техническому обслуживанию или ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, связанные с необходимостью получения доступа в соответствующее жилое или нежилое помещение, в согласованные с заказчиком дату и время?	Пункт 52 Правил № 410		
36.	Уведомляется ли заказчик о дате, времени и перечне работ по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования способом, предусмотренным договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а если такой способ не указан в договоре, средствами почтовой, телефонной связи или иным способом, позволяющим установить факт получения заказчиком такого уведомления, не позднее чем за 20 дней до их проведения?	Пункт 48 Правил № 410		
37.	Направляется ли заказчику способом, позволяющим определить дату получения, или вручается под роспись письменное извещение с предложением сообщить об удобных для заказчика дате (датах) и времени допуска сотрудников организации для выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового и (или)	Пункт 49 Правил № 410		

	внутриквартирного газового оборудования с разъяснением последствий бездействия заказчика или его отказа в допуске сотрудников организации к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию?			
38.	Составляется ли сотрудниками организации акт об отказе в допуске к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию, расположенному в соответствующем помещении, и о невозможности проведения работ по техническому обслуживанию указанного оборудования в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (далее - акт об отказе в допуске к газовому оборудованию и невозможности проведения работ) в случае, если заказчик не ответил на повторное уведомление организации либо 2 раза и более не допустил сотрудников организации в жилое или нежилое помещение для выполнения предусмотренных указанным договором работ по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в согласованные с заказчиком дату и время?	Пункт 53 Правил № 410		
39.	Указываются ли в акте об отказе в допуске к газовому оборудованию и невозможности проведения работ:	Пункт 53 Правил № 410		
39.1.	а) дата и время прибытия сотрудников организации для выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования?			
39.2.	б) причины отказа заказчика в допуске сотрудников организации к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому			

	оборудованию (если заказчик сообщил о таких причинах)?			
39.3.	в) иные сведения, свидетельствующие о действиях (бездействии) заказчика, препятствующих сотрудникам организации в проведении работ по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования?			
39.4.	г) сведения о передаче экземпляра акта об отказе в допуске к газовому оборудованию и невозможности проведения работ заказчику (его уполномоченному представителю) или отметка об отказе заказчика (его уполномоченного представителя) от принятия акта?			
39.5.	д) сведения о сотрудниках организации, составивших акт об отказе в допуске к газовому оборудованию и невозможности проведения работ, и заказчике или о двух незаинтересованных лицах в случае отказа заказчика (его уполномоченного представителя) от подписания акта, подписи указанных лиц?			
40.	Направляется ли организацией копия акта об отказе в допуске к газовому оборудованию и невозможности проведения работ:	Пункт 53 Правил № 410		
40.1.	а) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного жилищного надзора?			
40.2.	б) орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление муниципального жилищного контроля?			
41.	Проводятся ли организацией работы по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового		Пункт 54 Правил № 410	
	оборудования?			

	оборудования в течение 10 календарных дней после получения от заказчика, в отношении которого составлен акт об отказе в допуске к газовому оборудованию и невозможности проведения работ, заявления о готовности допустить сотрудников организации в помещение для выполнения указанных работ?			
42.	Подтверждается ли выполнение работ (оказание услуг) по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования актом сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), составляемым в 2 экземплярах - по одному для каждой из сторон этого договора (заказчика и организации), подписываемым сотрудником организации, непосредственно проводившим работы (оказавшим услуги), и заказчиком?	Пункт 55 Правил № 410		
43.	Включается ли в акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования следующая информация:	Пункты 55, 56 Правил № 410		
43.1.	а) дата, время и место составления акта?			
43.2.	б) наименование исполнителя, выполнившего работы (оказавшего услуги) с указанием фамилии, инициалов и должности сотрудника (сотрудников) исполнителя, непосредственно выполнявшего работы (оказывавшего услуги)?			
43.3.	в) наименование заказчика - юридического лица (фамилию, имя, отчество заказчика - физического лица)?			
43.4.	г) реквизиты (номер и дата			

	заключения) договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, во исполнение которого осуществлялось выполнение работ (оказание услуг)?			
43.5.	д) перечень выполненных работ (оказанных услуг)?			
43.6.	е) дата и время выполнения работ (оказания услуг)?			
43.7.	ж) отметка об отказе заказчика (его уполномоченного представителя) от принятия акта с указанием причины отказа (если таковые были заявлены) в случае отказа заказчика от подписания акта?			
43.8.	з) особое мнение заказчика, касающееся результатов выполнения работ, или отметка о приобщении к акту письменных возражений заказчика, в случае если заказчик воспользовался предоставленным ему правом?			
44.	Передается ли заказчику (его представителю) второй экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования путем вручения или направления по почте с уведомлением о вручении и описью вложения в случае отказа заказчика (его представителя) принять акт?	Пункт 56 Правил № 410		
45.	Производится ли организацией в случае нарушения качества выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (в том числе сроков выполнения ремонтных работ, периодичности работ по техническому обслуживанию внутридомового и (или)	Пункт 67 Правил № 410		



	<p>внутриквартирного газового оборудования) перерасчет размера платы заказчика (при наличии соответствующего обращения от заказчика) за выполненные работы (оказанные услуги) в сторону ее уменьшения, имея в виду исключение из этой платы стоимости тех услуг (работ), которые не были выполнены должным образом или в результате выполнения которых не был получен надлежащий результат, что обуславливает повторное (внеплановое) проведение таких работ, вплоть до полного освобождения заказчика от ее внесения?</p>			
46.	<p>Составляется ли в случае причинения исполнителем ущерба имуществу заказчика, в том числе общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, акт о причинении ущерба имуществу заказчика и (или) общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме (далее - акт о причинении ущерба), содержащий описание причиненного ущерба и обстоятельств, при которых такой ущерб был причинен, не позднее дня, следующего за днем обращения заказчика к исполнителю?</p>	Пункт 70 Правил № 410		
47.	<p>Передается ли заказчику (или его представителю) один экземпляр акта о причинении ущерба, подписанного исполнителем и заказчиком или 2 незаинтересованными лицами в случае невозможности подписания акта заказчиком (или его представителем), в том числе по причине его отсутствия в занимаемом помещении?</p>	Пункт 70 Правил № 410		
48.	<p>Осуществляется ли организацией незамедлительно приостановление подачи газа без предварительного уведомления об этом заказчика в случае поступления информации о факторах:</p>	Пункт 77 Правил № 410		

48.1.	а) отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах?			
48.2.	б) отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания газа при использовании газоиспользующего оборудования?			
48.3.	в) неисправность или вмешательство в работу предусмотренных изготовителем в конструкции газоиспользующего оборудования устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (если такое вмешательство повлекло нарушение функционирования указанных устройств) при невозможности незамедлительного устранения такой неисправности?			
48.4.	г) использование внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования при наличии неустранимой в процессе технического обслуживания утечки газа?			
48.5.	д) пользование неисправным, разукomплектованным и не подлежащим ремонту внутридомовым или внутриквартирным газовым оборудованием?			
48.6.	е) несанкционированное подключение внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования к газораспределительной сети?			
49.	Направляется ли в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного жилищного надзора, орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление муниципального жилищного контроля, уведомление о наличии факторов, предусмотренных	Пункт 79 Правил № 410		

	пунктом 77 Правил № 410, и выявлении случаев, предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 78 Правил № 410?			
50.	Направляются ли заказчику 2 уведомления о предстоящем приостановлении подачи газа и его причинах в случаях, предусмотренных пунктом 80 Правил № 410?	Пункт 81 Правил № 410		
51.	Осуществляется ли приостановление подачи газа в случаях, предусмотренных пунктом 80 Правил № 410, не ранее чем через 40 дней после направления 1-го уведомления о предстоящем приостановлении подачи газа и его причинах и не ранее чем через 20 дней после направления 2-го такого уведомления?			
52.	Уведомляется ли организацией в письменной форме поставщик газа о дате и причинах приостановления (возобновления) подачи газа в течение одного рабочего дня со дня выполнения технологических операций по приостановлению подачи газа при наличии факторов, предусмотренных пунктом 77 Правил № 410, и в случаях, указанных в пунктах 78 и 80 Правил № 410, а также возобновления подачи газа после устранения причин, послуживших основанием для ее приостановления?	Пункт 83 Правил № 410		
53.	Проводится ли организацией не позднее одних суток со дня получения от заказчика информации об устранении причин, послуживших основанием для приостановления подачи газа, проверка соответствия этой информации фактическим обстоятельствам?	Пункт 84 Правил № 410		
54.	Производится ли организацией возобновление подачи газа заказчику в срок, не превышающий 2 дней со дня проведения проверки полученной от заказчика информации об	Пункты 84, 86 Правил № 410		

	устранении причин, послуживших основанием для приостановления подачи газа, но не ранее оплаты заказчиком работ по приостановлению и возобновлению подачи газа, в случае если приостановление подачи газа заказчику не привело к невозможности потребления газа лицами, действия (бездействие) которых не связаны с возникновением оснований приостановления подачи газа, предусмотренных пунктами 77, 78 и 80 Правил № 410?			
55.	Оформляются ли приостановление и возобновление подачи газа соответствующим актом, который составляется в 2 экземплярах (по одному для заказчика и исполнителя) и подписывается сотрудниками исполнителя, непосредственно проводившими работы, и заказчиком (его уполномоченным представителем)?	Пункт 87 Правил № 410		
56.	Указываются ли в акте о приостановлении и возобновлении подачи газа информация:	Пункты 87, 88 Правил № 410		
56.1.	а) дата, время и место составления акта?			
56.2.	б) наименование исполнителя?			
56.3.	в) наименование заказчика - юридического лица (фамилия, имя, отчество заказчика - физического лица)?			
56.4.	г) основания приостановления (возобновления) подачи газа?			
56.5.	д) перечень выполненных работ соответственно по приостановлению или возобновлению подачи газа?			
56.6.	е) дата и время выполнения работ соответственно по приостановлению или возобновлению подачи газа?			
56.7.	ж) отметка об отказе заказчика (его			

	уполномоченного представителя) от подписания акта с указанием причины отказа (если таковые были заявлены) в случае отказа заказчика от подписания акта?			
56.8.	з) особое мнение заказчика, касающееся наличия (отсутствия) оснований приостановления (возобновления) подачи газа, или отметка о приобщении к акту письменных возражений заказчика в случае, если заказчик воспользовался предоставленным ему правом?			
57.	Вручается ли организацией заказчику (его представителю) второй экземпляр акта о приостановлении и возобновлении подачи газа или направляется по почте с уведомлением о вручении и описью вложения в случае отказа заказчика (его представителя) принять акт?	Пункт 88 Правил № 410		
58.	Проводятся ли работы по приостановлению и возобновлению подачи газа на внутридомовом и (или) внутриквартирном газовом оборудовании:	Пункт 88.1 Правил № 410		
58.1.	а) специализированной организацией самостоятельно?			
58.2.	б) аварийно-диспетчерской службой газораспределительной организации, с которой специализированной организацией заключено соглашение?			
59.	Работы по приостановлению и возобновлению подачи газа, устранению утечек газа на распределительных газопроводах проводятся газораспределительной организацией?	Пункт 88.1 Правил № 410		

<\*> Указывается: «да», «нет» либо «неприменимо» – в случае, если требование на субъект проверки не распространяется.

<\*\*\*> Графа подлежит заполнению в случае указания в графе «ответы на вопросы» ответа «неприменимо».